

Меры по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности , выявленных в ходе проверки ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж».

№ пред писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1.	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитными составами организацией, имеющей лицензию на указанный вид работ	Не позднее 01.07.2017 г	
2.	Не проводится своевременное обучение работников (сторожа, вахтеры) пожарно – техническому минимуму	Апрель – май 2017 г.	Выполнено 27.04.2017
3.	Не ведется своевременный учет наличия и исправности огнетушителей	Октябрь 2016г.	Выполнено 20.10.2016. Заведен новый журнал учета огнетушителей, все огнетушители проверены
4.	Допущена эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания с просроченным периодом годности	Не позднее 01.07.2017 г.	
5.	Допущено фиксирование дверей (с устройствами для самозакрывания) лестничных клеток в открытом состоянии	Октябрь 2016г	Выполнено 21.10 2016г. Удалены устройства, фиксирующие двери
6.	В помещении фойе (место расположения вахты) допущена отделка потолка сгораемыми материалами с неизвестными характеристиками пожарной опасности	Апрель-май 2017г.	
7.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми, предусмотренными конструкцией , защитными колпаками	Октябрь 2016г.	Выполнено 24.10 2016г. Светильники закрыты защитными колпаками
8.	Участок электросети над дверью коридора 1-го этажа имеет открытые токоведущие части (отсутствует изоляция в месте соединения)	Октябрь 2016г.	Выполнено 24.10.2016 г. Провода изолированы в местах соединения и закрыты защитными крышками

9.	В помещении размещения электрощитовой допущено нахождение сгораемых материалов и мебели	Ноябрь - Декабрь 2016г.	Выполнено частично. Вынесены предметы мебели и легковоспламеняющиеся материалы
----	---	-------------------------------	--

Директор ГБПОУ РС (Я) «АМК»



И.И. Корнилова

Исполнитель Болелова Л.Е.
(84114537307)